



- LEGENDA:
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
 - 1 — oprawa 1x24W, 18, 1750lm, IP65
 - 2 — oprawa LED, 28W, 2000lm, IP44
- UMIACE:
- Instalacje układać n/l, stosować osprzęt natynkowy.
 - Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
- — obwód 1,

PRACOWNIA PROJEKTOWA I INŻYNIERSKA "MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOŃCACH" S. Z O.O.			
INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOŃCACH S. Z O.O.			
UL. WARSZAWSKA 5, 25-800 RADOŃ			
Oświetlenie - poddasze			str.
Projektant:	MGR INŻ. Tomasz Saliński		RYS. E-1
	SLK1079/PWOE/05		Data 04.2018
Sprawdził:	MGR INŻ. Adam Pamić		1:100
	SLK0622/PWOE/05		